

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МП «Лыткаринская теплосеть»

Манин Д.И.

20 ____ г.



АКТ

ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

Наименование объекта

Многоквартирный дом

Адрес объекта

г. Лыткарино, ул. Уточинского, д. 4.

Представитель МП «Лыткаринская теплосеть»

Инженер тепловой инженерии - Малюк А.Т.

Представитель ведомства

ООО «Управляющее Компания «Комфорт»

Инженер по эксплуатации - Бровкин В.А.

Составили настоящий акт в том, что совместной комиссией произведено обследование объекта на предмет его готовности к отопительному периоду 20 18 / 20 19 года.

При проведении осмотра выявлено следующее.

А. Узлы ввода, тепловые пункты:

1. Состояние трубопроводов и тепловой изоляции на них

удовл.

2. Состояние запорной арматуры

удовл.

3. Состояние контрольно-измерительных приборов

удовл.

4. Состояние автоматики регулирования

удовл.

5. Состояние элеваторных узлов

отсутствуют

6. Состояние насосного оборудования

удовл.

7. Состояние подогревателей (теплообменников)

отсутствуют - не предусмотрено

8. Состояние электрооборудования и системы освещения

удовл.

9. Состояние узла ввода тепловой сети в здание

удовл.

Б. Системы подогрева наружного воздуха (тепловая защита, вентиляция):

1. Состояние трубопроводов

—

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры

—

3. Состояние контрольно-измерительных приборов

—

4. Состояние автоматики регулирования

—

5. Состояние калориферов

—

6. Состояние вентиляционного оборудования

—

7. Состояние электрооборудования и системы освещения

—

В. Системы отопления объекта:

1. Состояние трубопроводов

удовл.

2. Состояние запорной арматуры

удовл.

3. Состояние радиаторов отопления

удовл. (по результатам опрессовки)

Прочие проверяемые вопросы:

а) наличие необходимой оперативной, эксплуатационно-технической документации, инструкций, схем имеются в наличии
б) укомплектованность рабочих мест обученным и аттестованным персоналом сведения не предоставлены

в) выполнение работ по промывке систем теплоснабжения промыто, акт от 25.06.2018г.
г) устранение недостатков (отсутствие замечаний), отраженных в акте проверки готовности к продолжению отопительного периода предыдущего года отсутствует

д) установлено сопло $\varnothing$ _____ мм., установлена шайба $\varnothing$ _____ мм., наличие исправной пломбы _____

(да/нет)

е) состояние утепления (чердаки, подвалы, двери, лестничные клетки, ИТП) удовл.

Г. Проведено гидравлическое испытание:

-внутренней системы теплоснабжения давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 мин составило 0 кг/см²;
-подогревателей (теплообменников) давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 мин составило 0 кг/см².

Д. Системы горячего водоснабжения:

1. Состояние трубопроводов удовл.

2. Состояние запорной, регулирующей и предохранительной арматуры удовл.

3. Состояние контрольно-измерительных приборов удовл.

4. Состояние автоматики регулирования удовл.

5. Состояние подогревателей (теплообменников) удовл.

6. Состояние электрооборудования и системы освещения удовл.

Д. Проведено гидравлическое испытание:

-внутренней системы теплоснабжения давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 минут составило 0 кг/см²;
-подогревателей отопления (теплообменников) давлением 10 кг/см², падение давления в течении 10 минут составило 0 кг/см²;
-установлена шайба диаметром _____ мм., наличие исправной пломбы _____ (да/нет)

Замечания по предписанию от " " 20 ____ года № _____
отсутствует
(выполнено/не выполнено)

Абоненту предлагается выполнить:

1. _____
2. _____
3. _____

Отметки об устранении замечаний:

1. _____
2. _____
3. _____

Ответственный представитель ИП «Лыткаринская теплосеть»

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

Выводы:

считать объект _____ к эксплуатации в отопительном периоде 20 18-20 19 г. (подготовленным/неподготовленным)

Ответственный представитель ИП «Лыткаринская теплосеть»:

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

Ответственный представитель ведомства:

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« _____ » 20 ____ г.